

Milano, 20/09/2022
Prot. **SIS 206/22_ac**
Parere VA-2022-0006

Spett.le **Comune di Malnate**
Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 – Malnate (VA)

Spett.le **ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO**
Via G. Vico, 5
00196 ROMA

E p.c. **C.O.N.I. Lombardia**
Servizio Impianti Sportivi
Via Piranesi, 46
20137 MILANO

E p.c. **Sport e Salute S.p.A.**
(già CONI Servizi S.p.A.)
Supporto Commissione Impianti Sportivi
Stadio Olimpico – Curva Sud
00194 – ROMA

Oggetto: parere sulla tipologia e l'osservanza delle prescrizioni tecnico – sportive degli impianti ai sensi della Legge 02/06/1939 n. 739, modificata con Legge 02/04/1968 n. 526 e s.m.

Soggetto richiedente: Comune di Malnate (VA)
Impianto: Stadio Comunale "L. Caccivio" in via Leopoldo Gasparotto, 10 a Malnate (VA)
Tipo d'intervento: Completamento - Adeguamento
Importo dell'intervento: €. 1.180.000,00 di cui €. 867.317,25 per lavori e €. 312.682,75 per altre spese
Richiesta di parere: prot. n. VA-2022-0006

PREMESSO CHE

Il Comitato Regionale del CONI, ai sensi delle sopra richiamate norme di legge, esaminati gli elaborati pervenuti in data 29/08/2022, è tenuto a esprimere il parere di competenza sull'intervento in oggetto, consistente in:

- Rifacimento in erba sintetica del manto del campo da calcio esistente in erba naturale
- Rifacimento dell'impianto per l'atletica leggera esistente (impianto di esercizio)
- Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento recinzione

Visto l'esito favorevole dell'esame tecnico-sportivo effettuato dal Vice-Tecnico Regionale Arch. Andrea Colombo, ai sensi del Regolamento CONI approvato con deliberazione n. 1470 del 03/07/2012, si

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE n. VA-2022-0006

in linea tecnico- sportiva sull'intervento e nei limiti previsti per gli impianti di esercizio per la pista di atletica

Osservazioni e prescrizioni: Laddove la fascia di rispetto della pista esistente non rispetti le dimensioni regolamentari (ml. 1,50 in pianta, libera da ogni ostacolo fisso o mobile per una altezza di ml. 2,50), si prescrive di rivestire gli ostacoli presenti e non eliminabili con idoneo materiale antitrauma e il posizionamento di adeguata cartellonistica e segnaletica a terra. Il parere non riguarda l'impianto sportivo nel suo complesso, ma solo le opere oggetto della presente istanza.

Il Presidente del CR CONI Lombardia
Dott. Marco Riva