



Spettabile
Comune di Malnate
P.zza V. Veneto, 2
21046 Malnate (VA)
comune.malnate@legalmail.it

Alla c.a.
Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio
R.U.P. Daniela Galli

Ns. Rif.: AREA CONDUZIONE/AB/chc/Prot. n.

Oggetto: "Riqualificazione urbana mediante conversione in rotatoria di P.zza Vittorio Veneto integrata da interventi riguardanti la rete ciclo pedonale" – Verifica sottoservizi

Spettabile Ente,

a seguito di Vs. richiesta in oggetto (Ns. prot. n. 0012158/2023 del 04/09/2023), con la presente si comunica che, ad oggi, le informazioni a Ns. disposizione corrispondono a quanto riportato all'interno degli elaborati di progetto.

Alfa Srl sta procedendo ad effettuare una mappatura delle reti fognarie eseguendo rilievi sulle reti in gestione; relativamente al Comune di Malnate, si prevede di realizzare tale rilievo nel IV trimestre del 2024, con successivo collaudo nel II trimestre del 2025.

Da ultimo, in merito alla gestione delle acque meteoriche, il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, art. 57, comma 8 stabilisce che *"lo smaltimento delle acque meteoriche in pubblica fognatura è ammesso laddove risulti tecnicamente impossibile prevedere allo smaltimento delle acque meteoriche tramite dispersione locale, l'Ufficio d'Ambito acquisito il parere del Gestore, in deroga al divieto di cui sopra, potrà autorizzare lo scarico in fognatura pubblica entro il limite massimo di 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile o comunque entro i limiti previsti dal Regolamento Regionale n.7 del 2017 relativo ai principi di invarianza idraulica e idrologica"*.

A disposizione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Direzione Conduzione
Fabio Bandera