



Malnate, 19/6/2023

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL CONDIZIONATORE A SERVIZIO DEL LOCALE SERVER

A seguito guasto irreparabile del condizionatore esistente presso il locale Server al secondo piano del Municipio, è urgente sostituire tale impianto con uno nuovo avente caratteristiche minime descritte di seguito.

Rispetto all'attuale impianto che vede l'unità esterna posizionata nel sottotetto senza aerazione, si ritiene indispensabile ubicare tale unità all'esterno. Essendo il Municipio un edificio sottoposto a tutela ambientale, ci si vede obbligati ad installare la macchina al piano terreno sull'esterno dell'edificio e raggiungere il secondo piano mascherando le tubazioni con una canalina da verniciare dello stesso colore della facciate.

E' consigliato il sopralluogo al fine della valutazione di tutto quanto sopra anche in considerazione del fatto che l'intervento è urgente ed è richiesto nella sua totalità – dalla rimozione/smaltimento dell'impianto esistente alla realizzazione del nuovo con collegamento delle due unità da eseguire in facciata e con l'ausilio di piattaforma con cestello.

1) RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE UNITA' INTERNA ED ESTERNA ESISTENTI incluso ogni onere necessario

2) PREPARAZIONE AREA CANTIERE, BASAMENTO DI CLS PER L'APPOGGIO DELL'UNITA' ESTERNA

3) FONITURA E POSA DI UNITA' ESTERNA **tipo** AERMEC LCG500

Pompa di calore reversibile aria/aria con tecnologia DC Inverter.

— Dotata di resistenza elettrica basamento per evitare l'eventuale formazione di ghiaccio e favorire lo smaltimento della condensa durante il funzionamento in riscaldamento.

— Compressore e ventilatore con tecnologia DC inverter.

— Dotata di valvola espansione elettronica



4) FORNITURA E POSA DI UNITA' INTERNA **tipo** AERMEC LCG500F DA 18000 BTU

Unità interna Floor ceiling progettata per essere installata a parete o a soffitto nei locali interni.

— Telecomando e porta telecomando forniti a corredo con ogni unità interna.

— Ventilatore con tecnologia DC inverter.

— Filtro aria rigenerabile facilmente accessibile.

— Timer per programmazione dell'accensione e/o dello spegnimento.

— Comando ausiliario di emergenza integrato nell'unità.

— Pannello frontale dell'unità interna con display a led e indicatori luminosi.

— Funzione auto per una variazione continua delle velocità.

— Funzione turbo per raggiungere nel minor tempo possibile la temperatura desiderata.



Comune di Malnate

Piazza Vittorio Veneto, 2 – 21046 Malnate (Va) – tel 0332275111 . Fax 0332429035 – C.F. - P.IVA 00243280120
www.comune.malnate.va.it – segreteria@comune.malnate.va.it – PEC: comune.malnate@legalmail.it - Comune di Malnate



- Funzione sleep programma di benessere notturno.
- Funzione x-fan, ventilazione prolungata, che permette di far asciugare perfettamente la batteria ed evitare la formazione e la proliferazione di agenti patogeni.
- Funzione antigelo che consente di mantenere nell'ambiente interno una temperatura minima di 8 °C durante il periodo invernale.
- Funzione iFeel che consente di attivare la sonda temperatura ambiente interna del telecomando per un miglior comfort

5) REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TRA LE UNITA' COME INDICATO NELLA FOTOGRAFIA ALLEGATA

- m 20+20 TUBAZIONI FRIGO LIQUIDO 1/4" - GAS 1/2"
- COLLEGAMENTI ELETTRICI CON CAVO 5x1,5 mmq
- m 6 CANALINA BIANCA PVC BORDI ARR. 80x60 mm PER INTERNO
- CARTELLE E VERIFICA DI TENUTA
- FORATURA MURATURE
- NOLEGGIO CESTELLO E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO

6) PROGETTAZIONI IMPIANTISTICHE COMPRESI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E ADEMPIMENTI F-GAS ESCLUSO PRATICHE SOPRINTENDENZA A CURA DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

E' richiesto preventivo di spesa che tenga anche conto che

CONDIZIONE INDISPENSABILE E' LA FORNITURA E POSA DELL'IMPIANTO ENTRO 20 GIORNI DALL'AFFIDAMENTO fatta salva comprovata impossibilità di acquisizione materiale.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla trasmissione della fattura elettronica previa attestazione della regolare esecuzione da parte del tecnico comunale che verrà rilasciato a completamento del lavoro con consegna di tutta la documentazione necessaria.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente procedura fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Comune di Malnate



Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

*Il Responsabile Area Pianificazione e Gestione Territorio
arch. Daniela Galli*

*Documento firmato digitalmente:
la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005*