

Dettaglio 1

Passaggio tubazioni a pettine sul lato interno della parete del P2 verso corte centrale

Dettaglio 2

Ventilconvettore incassato nella controparete del volume centrale, vista in prospettiva

NOTA: posizione esatta dei diffusori all'ugello da definire in base al progetto costruttivo della camera di sostegno della parete e rispetto ad espositore nella D.L. artistica

Dettaglio 3

Cassonetto acustico di trasferimento aria da ambienti a parti comuni

In corrispondenza di ogni punto di passaggio del canale di trasferimento aria da un ambiente all'altro l'ambiente comune deve essere realizzato un elemento tipo cassonetto acustico a copertura acustica realizzata in pannello leggero con le stesse caratteristiche del divisorio interno. Dimensione di apertura di:

- tratto di canale dal silenziatore al foro di passaggio parete canale
- pannello robotizzato alla bocchetta lato parti comuni

Posizione Regolatore portata in canale a monte diramazione flessibile

Canale spruzzato rigato DN125

Cassetto di controllo DN125

Posizione regolatore autoriscaldante (SR Modello DN125)

Cassetto con EPDM di sostegno DN125

Fascetta di trazione singolarmente forata

Flessibile soleno DN125

Dimensioni: L=300mm (Lunghezza totale), L=30 (Lunghezza cassetto), L=100 (Lunghezza SR)

[illegible]

RV.	OGGETTO	RED	VER
-----	---------	-----	-----

[illegible]