

Architectural drawing showing a cross-section of a building foundation and ground floor plan. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Dimensions:

- Horizontal dimensions: 100, 938, 1103, 239, 413, 395.5, 560, 378.5, 838, 813, 100, 200, 100.
- Vertical dimensions: 215, 115, 371, 371, 200, 100, 100, 200, 65, 70, 200, 50, 70, 200, 60, 200, 70, 200, 65, 70, 200, 65, 70, 200.

Labels:

- PL 102 (200x200)
- P01
- P02
- P03
- P04
- P05
- TRF_107 (70x50)
- TRF_101 (200x200)
- TRF_104 (60x50)
- TRF_102 (75x50)
- PL 103 (200x200)
- FILO EDIFICIO ESISTENTE
- CALLESTRUZZO
- Classi di resistenza del cls (UNI 11104:20)
- Classi di esposizione del cls (UNI EN 206)
- STRUTTURA
- CLASSE DI RESISTENZA
- CLASSE ESPOSIZIONE
- FONDAZIONE
- C16/20
- XC0
- C30/37
- XC2
- C30/37
- XC3
- C30/37
- XC3
- C25/30
- XC2
- C30/37
- XC3
- C40/50
- XC3

PLINTI SU MICROPALI

ARMATURA

Pilastro 50x50

Plinto 200x200x60

60

1200

Pila trivellata
mm L=12,0

-0.85

-1.40

-13.40

Figure 1 shows a 24x24 grid. A 4x4 arrangement of circles is centered within the grid. The width of the grid is labeled as 24. The height of one circle is labeled as 4. The radius of one circle is labeled as 1.

Figure 1 shows a 6x6 grid. A 2x2 subgrid is highlighted in the center, labeled with '2' and '4'. The main grid is labeled with '6' and '2'. A small circle is labeled '3'.

Technical drawing of a channel section with the following dimensions:

- Overall height: 60
- Overall width: 200
- Web thickness: 10
- Flange thickness: 16
- Radius: R=10
- Internal fillet radius: R=10

Three options are provided:

- ① 10x16 L=274
- ② 4x16 L=286
- ③ 12x20 L=274

60

200

④ 10ø16 L=274

194

40

⑤ 4ø16 L=286

30 30 30 30

46

40

194

⑥ 12ø20 L=274

ALCASTRUTTO					ALCASTRUTTO				
Classi di resistenza del c/ci (UNI 11104:2004)					Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C qualificato secondo le procedure del D.M. 17 gennaio 2018 S11.3.1.2 e controllo secondo il D.M. 17 gennaio 2018 S11.3.2.1, con le seguenti caratteristiche meccaniche:				
Classi di esposizione del c/ci (UNI EN 206-1:2006)					$f_{yk} > 450$ N/mm ² ; f_{yk} 5450 N/mm ² ; A_k > 7,5% Ogni nomenclatura deve essere accompagnata da copia conforme di relativo certificato, con dati non inferiori a tre mesi, emessa dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.				
STRUTTURA	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE ESPOSIZIONE	CLASSE CONSISTENZA	COPRIFERRO (mm)	NOTE				
Alettonamento sovrapposizione	C16/20	X0	S3	—	LE INDICAZIONI DELLE TAVOLE SONO DA VERIFICARE IN SEDE DI ESECUZIONE PREVEDENDO TUTTE LE VERIFICHE NECESSARIE A GARANZIA DEL CORRETTO POSIZIONAMENTO.				
FONDAZIONE	C30/37	XC2	S4	30	PREVEDERE LA PREPARAZIONE DI SPEZZIONI CAMPIONE PER LE PROVE DI CONTROLLO DI QUALITÀ DELL'ACQUA E I CUBETTI DI C.C.S.				
PILASTRI E SETTI IN C.A.O.	C30/37	XC3	S4	30	PREVEDERE IL TRACCIAMENTO RISPETTO AD UN PUNTO FISSO - L'IMPRESA È OBBLIGATA AL CONTROLLO PUNTUALE DEL TRACCIAMENTO PRIMA DELL'ESECUZIONE. OGNI MODIFICA NECESSARIA NON COMPORTA ONERI AGGIUNTIVI RISPETTO AL CONTRATTO E DOVRÀ ESSERE APPROVATA DAL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE.				
TRAVI IN C.A.O.1	C30/37	XC3	S4	30	per armature curve di distribuzione quando non indicato (mm) Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 60 100 COPRIFERRO				
MURI E SCALE IN C.A.O.	C25/30	XC2	S4	30					
SOLAI IN C.A.O.	C30/37	XC3	S4	30					
TRAVI IN C.A.P.	C40/50	XC3	S4	30					



REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI

	DATA
--	------

SCALA:

1:50

A1

DATA:
26/10/2023

PLINT

PLINTI SU PALI
(QUOTA -0.60) - ARMATURE

NOME FILE:

STR_TAV_218.1

	6				
	5				
	4				
	3				
20.11.2023	1	REV. PRG.	BG	DI	CR
26.10.2023	0	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	BG	DI	CR
DATA	RV.	OGGETTO	REG	VER	CON