


Da un'analisi del sito, dell'altezza d'installazione e della tipologia di proiettore, l'illuminamento minimo è stato ipotizzato come di seguito:



Ulteriore necessità da soddisfare, sempre per garantire una minima sicurezza e fruibilità degli spazi del campo è l'illuminazione minima del vialetto pedonale che dalle tribune conduce agli spogliatoi. Qui si è deciso di intervenire posizionando una serie di lampioncini di altezza indicativa di circa 1,20 m che garantiscano l'illuminamento del percorso pedonale.

Progetto e certificazioni redatti da soggetti abilitati si considerano inclusi nell'appalto.

L'importo dei lavori a base d'asta è stato computato in € 10.750,00 oltre Iva comprensivo di € 350,00 per oneri della sicurezza ed € 4.300,00 quali costi della mano d'opera.

Il CNLL applicato all'appalto è quello dei metalmeccanici.

I lavori sono classificati nella categoria di Opere Speciali OS 30 che comprende tutti quei lavori che riguardano "la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria".

La modalità di scelta del contraente, vista la soglia cui è riconducibile l'importo della prestazione oggetto del presente affidamento, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 gestito mediante piattaforma telematica Sintel di ARIA Lombardia.

Si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 mediante apposito scambio di lettere tra le parti tramite posta elettronica certificata.

All'appaltatore, considerata l'entità dell'appalto, non sono richieste garanzie né provvisoria né definitiva. E' richiesta invece la polizza RC ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai



sensi dell'art. 96 comma 2) punto c) del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all' Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e smi.

Il pagamento avverrà in unica soluzione al completamento dei lavori e dell'approvazione del CRE da parte della Direzione Lavori.

Di seguito il computo delle forniture / lavorazioni richieste:

V1.0 QUADRO COMANDO LUCI

Fornitura e posa di un quadro di comando luci da installare in prossimità del contatore contenente tutti i dispositivi di protezione per i fari posati sopra alla tribuna e per i pali di illuminazione del vialetto verso gli spogliatoi.

V2.0 CAVIDOTTI DI CONTENIMENTO CAVI

V2.1

Realizzazione di un cavidotto per il contenimento dei cavi da installare sopra alla tribuna, costruito in tubo di acciaio zincato di d. 25 completo di accessori di percorso e quant'altro necessario alla realizzazione alla regola dell'arte. Fissaggio del cavidotto su parete e sulla struttura in ferro "TRIBUNA" (c.ca mt. 60)

V2.2

Realizzazione di scavo per la posa interrata del cavo di alimentazione dei fari da installare sopra alla "TRIBUNA", compreso l'interposizione di tombini e tubo corrugato non rinfiato in cemento (C.ca mt. 10)

V2.3

Realizzazione di scavo per la posa interrata del cavo di alimentazione dei pali di illuminazione verso gli spogliatoi compreso l'interposizione di tombini e tubo corrugato non rinfiato in cemento (C.ca mt. 50).

V3.0 STAFFE SOSTEGNO FARI

Foratura e installazione delle staffe metalliche (esclusa fornitura delle staffe) per il sostegno dei fari sopra "TRIBUNA", compreso noleggio del trabattello per realizzare il lavoro.

V4.0 DORSALI IN CAVO

V4.1

Fornitura e posa di cavo tipo FG16 OR in formazione 5G6 quale alimentazione del quadro di comando luci esterne (C.ca 5mt), da posare nei cavidotti realizzati.



V4.2

Fornitura e posa di cavo tipo FG16 OR in formazione 5G4 quale alimentazione dei fari da installare sopra la "TRIBUNA" (C.ca 85mt), da posare nei cavidotti realizzati.

V4.2

Fornitura e posa di cavo tipo FG16 OR in formazione 3G1,5 quale alimentazione dei pali da installare nel vialetto verso gli spogliatoi (C.ca 50mt), da posare nei cavidotti realizzati.

V5.0 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

V5.1

Fornitura e posa di apparecchi di illuminazione da installare sopra alle "TRIBUNE" in numero di 7 apparecchi di potenza 193W a led

V5.1

Fornitura e posa di apparecchi di illuminazione da installare nel vialetto verso gli spogliatoi in numero di 4 apparecchi con potenza di 29W

V6.0 DOCUMENTAZIONE

Fornitura della relazione di progetto e della documentazione DICO, relativa al solo intervento realizzato.

TOTALE IMPONIBILE (i.v.a. esclusa) € 10.750,00

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente procedura fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.



I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il tecnico comunale
geom. Sara De Maio

Documento firmato digitalmente:
la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005